



ИЦ ПК "Сертиc-М"
Аттестат аккредитации
№. KZ.II.05.0172 от 11.05.2011г
030012 пр.Санжибай батыра, 26 «Н»,
г. Актобе, тел/факс +7 713 2 567 170;
e-mail: info@sertis-m.com.

Система менеджмента
Процесс проведения
испытаний
Протокол контрольных
испытаний № 1098

ПЦ
ИЦ-
7.005

Страница 1
из 2

ПРОТОКОЛ № 1098
испытаний дизельного топлива
от «07» ноября 2013 г.
действителен до «07» февраля 2014 г.

Заявитель: ТОО «Вернал Ойл Казахстан»

Адрес: Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыгааш, Промзона АБК № 17

Основание для проведения испытаний: заявка на проведение испытаний № 922/И от 06.11.2013 г., паспорт качества от 05.11.2013 г., акт отбора проб № 5 от 04.11.2013 г.

Наименование (обозначение) и количество образцов: Дизельное топливо ДТ-3-К2
Количество представленного образца – 1,5 дм³

Изготовитель: Республика Казахстан, ТОО «Вернал Ойл Казахстан»

Обозначение нормативной документации на продукцию: ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Вид испытаний: контрольные для целей оценки соответствия

Испытательное оборудование и средства измерения:

1. Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН, инв.№146, сертификат №1, дата аттестации: 28.02.2013 г.
2. Аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗ, зав. № 2598, сертификат № ВА 09-19-0034, дата поверки: 05.02.2013 г.
3. Устройство для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре, инв. № 363, сертификат № 56, дата аттестации: 22.11.2011 г.

Начало испытаний: 06.11.2013 г.

Окончание испытаний: 07.11.2013 г.


Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды 22 °С
Атмосферное давление 751 мм. рт. ст
Относительная влажность 60 %

Характеристика образцов:

Образец жидкого нефтепродукта отобран заявителем и представлен на испытания в одной полимерной бутылке вместимостью 1,5 дм³. Бутылка укупорена винтовой крышкой, опломбирована. На бутылке имеется этикетка с удостоверяющей надписью: «Топливо дизельное ГОСТ 305-82. Дата 04.11.2013 г. Момсикова – лаборант по отбору проб. РВС-16. Взлив 623 см. Срок хранения пробы – 6 мес. № регистрации: 1226. ТОО «Вернал Ойл Казахстан»
Представленный образец – жидкость светло-коричневого цвета со специфическим запахом нефтепродуктов.





ИЦ ПК "Сервис-М"
 Аттестат аккредитации
 № KZ II.05.0172 от 11.05.2011г
 030012 пр Санкибай батыра, 26 «Н»,
 г. Актюбе, тел/факс +7 713 2 567 170,
 e-mail: info@sertis-m.com.

Система менеджмента
 Процесс проведения
 испытаний
**Протокол контрольных
 испытаний № 1098**

ПЦ
 ИЦ-
 7.005

Страница 2
 из 2

Результаты испытаний:

Результаты испытаний указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей, единиц измерения	Обозначения НПА и/или НД, устанавливающие значения показателей, номера пунктов	Нормируемые значения	Фактические значения
1	2	3	4
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: для зимнего и арктического дизельного топлива	ТР ТС 013/2011 Статья 4 п. 4.4 прилож. 3	30	47
Фракционный состав: - 95 процентов объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ТР ТС 013/2011 Статья 4 п. 4.4 прилож. 3	360	357
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	ТР ТС 013/2011 Статья 4 п. 4.4 прилож. 3	Минус 15	Минус 27



«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник отдела
 промышленной безопасности
 эксперт-аудитор № KZ.7100000.08.00.03693

Испытатели:
 эксперт-аудитор № KZ.7100000.08.00.03376



М. Имашев

Есенаманова

О. Славкина

Протокол испытаний не может быть воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Настоящий протокол испытаний является только образцов, подвергнутых испытаниям